

Администрация муниципального образования
 «Южно-Курильский городской округ»
 ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
 Муниципальное бюджетное
 образовательное учреждение
 «Центр образования пгт.Южно-Курильск»
 694500, Сахалинская область,
 пгт.Южно-Курильск, ул.Набережная, д.20.
 ИНН\КПП 6518006429\651801001
 E-mail:centr_O@mail.ru
 Тел. 2-19-51
 «27» августа 2020г. №

Администрация МБОУ «Центр образования пгт.Южно-Курильск» на
 протокол № 22 от 25 августа 2020 года Госпожнадзора предоставляет
 информацию об исправлении нарушений

Предписание (№ дата)	Контролирующий орган	Содержание предписания (кратко)	Срок устра нения (по предп исани ю)	Состояние исполнения
Протокол № 22 от 25 августа 2020 года	Госпожна дзор	Не предоставлена и не разработана инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями раздела XVIII Правил противопожарного режима в РФ (п.2, 460, 461 Правил противопожарного режима в РФ	29.07. 2020 г.	Разработана, предоставлена.
		Не предоставлена инструкция о мерах пожарной безопасности для здания котельной (п. 2 Правил противопожарного режима в РФ)	29.07. 2020 г.	Предоставлена
		Не обеспечено наличие на двери помещений складского и	29.07. 2020 г.	Обеспечено наличие даличие обозначения.

		производственного назначения (книжного архива, склада в контейнере, котельной) обозначения их категорий по пожарной опасности (п. 20 Правил противопожарного режима в РФ)		
		В помещениях котельной, местах открытого хранения материалов, не обеспечено наличие табличек с номерами телефона для вызова пожарной охраны (п. 6 Правил противопожарного режима в РФ)	29.07. 2020 г.	Установлены данные таблички
		Указатель пожарного гидранта выполнен плоским, с использованием светоотражающих покрытий, стойких к воздействию атмосферных осадков и солнечной радиации (п. 8.6 «СП 8.13130.2009. Свод правил Системы противопожарной защиты, источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности)	29.07. 2020 г.	Установлен данный указатель.
		Не обеспечено расположение временных сооружений и строений на расстоянии не менее 15 метров от здания. Противопожарное	29.07. 2020 г.	Данные контейнера перенесены на расстояние в соответствии с Правилами противопожарного режима в РФ

		расстояние между зданием и установленными контейнерами менее 3 м (п. 74 Правил противопожарного режима в РФ)		
		Противопожарное расстояние между зданиями, сооружениями строениями используется для складирования различных материалов (досок, угля) (п. 74 Правил противопожарного режима в РФ)	29.07.2020 г.	Устранено в соответствии с п. 74 Правил противопожарного режима в РФ
		Не обеспечена очистка объекта защиты прилегающей к нему территории (здание котельной). В том числе в пределах противопожарных расстояний между объектами защиты, от горючего мусора, растительности (п. 77 Правил противопожарного режима в РФ)	29.07.2020 г.	Проведена очистка объекта и территории прилегающей к нему в соответствии с п. 77 Правил противопожарного режима в РФ
		При эксплуатации котельных и других теплопроизводящих установок запрещается допускать к работе лиц, не прошедших специального обучения и не получивших соответствующих квалификационных удостоверений.(пп. «А» п. 83 Правил противопожарного	29.07.2020 г.	Квалифицированные удостоверения предоставлены.

		режима в РФ)		
		Эксплуатируются котельные установки, работающие на твердом топливе, дымовая труба которых не оборудована искрогасителем (отсутствует) (пп. «з» п. 83 Правил противопожарного режима в РФ)	29.07.2020 г.	Подготовка заключения договора на приобретение и установку данного искрогасителя
		Помещение котельной не защищены автоматической установкой пожарной сигнализации, при этом в помещениях имеется горючая нагрузка (п. 9.2, п. 38 табл. А3 Приложение А «СП 5.3130.2009. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические)	29.07.2020 г.	Подготовка заключения договора на установку пожарной сигнализации в котельной
		Не обеспечено (перед началом отопительного сезона, а также в течении отопительного сезона) проведение очистки дымоходов и отопительных приборов от сажи не реже 1 раза в 2 месяца- для очагов непрерывного действия (отсутствуют, не предоставлены документы) (п. 82 Правил противопожарного режима в РФ)	29.07.2020 г.	Издан Приказ и назначен ответственный по соблюдению контроля по очистке дымоходов и отопительных приборов от сажи. Заключен договор № 91 от 20.08.2020г. на проведение монтажа и пуско-наладки систем Искра гашения и АПС
		Технические помещения котельной используются для хранения различных	29.07.2020 г.	Проведена уборка помещения котельной.

		материалов и предметов (пп. «б» п. 23 Правил противопожарного режима в РФ)		Выполнен косметический ремонт котельной.
		Площадки под штабели топлива не организованы на выровненном и плотном утрамбованном естественном грунте. Применение асфальта, бетона, булыжного или деревянного основания под штабель не допускается (п. 13.11. СП 89.131330.2016 Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76)	29.07. 2020 г.	Данная площадка организована и твердое топливо перенесено в соответствии с Правилами противопожарного режима в РФ)
		Расстояние от открытых наземных складов до здания производственного объекта (котельной), а также расстояние между указанными складами приняты менее указанными в таблице 4 СП 4.13130.2013. Фактически от 1 до 3 м (п. 6.1.7 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям)	29.07. 2020 г.	Устранено в соответствии с п. 6.1.7 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям.